

DEKLARACJA PRODUCENTA

Thessla Green Sp. z o.o. deklaruje, że produkt Centrala wentylacyjna AirPack⁴ 300h spełnia następujące wymagania:

1. Graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła $\geq 85\%$, osiągnięta przynajmniej w jednym z zakresów pomiarowych zgodnie z normą PN-EN 308 „Wymienniki ciepła - Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe”.
2. Instalacja wentylacyjna zbudowana w oparciu o centralę wentylacyjną może osiągać maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej $\leq 0,50$ Wh/m³.
3. Układ automatyki sterującej umożliwi dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb.

PREZES ZARZĄDU

Marek Prymon